



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB35.B.00841/20

Серия **RU** № **0254813**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Трастсерт". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117418, РОССИЯ, город Москва, улица Зюзинская, дом 6 корпус 2, 3 этаж, помещение XVI, комната 5. Телефон: +7 9653085446. Адрес электронной почты: trastsert@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB35, выдан 08.08.2019 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАКАБЕЛЬ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 302029, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Раздольная, дом 105, литер Б4, помещение 15.
Основной государственный регистрационный номер 1135749000034.
Телефон: +7(4862)39-06-62, Адрес электронной почты: alfacable@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАКАБЕЛЬ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 302029, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Раздольная, дом 105, литер Б4, помещение 15.

ПРОДУКЦИЯ Кабели монтажные с медными жилами, медными лужеными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика не распространяющих горение при одиночной прокладке, не распространяющих горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие, бронированные на напряжение до 1 кВ, марок: МКШ, МКШнг(А), МКШнг(А)-LS, МКЭШ, МКЭШнг(А), МКЭШнг(А)-LS, МКЭШВ, МКЭШВМ, МКЭШВнг(А), МКЭШВМнг(А), МКЭШВнг(А)-LS, МКЭШВМнг(А)-LS, МКЭШВнг(А)-FRLS, МКЭШВМнг(А)-FRLS, МКЭКШВ, МКЭКШВМ, МКЭКШВнг(А), МКЭКШВМнг(А), МКЭКШВнг(А)-LS, МКЭКШВМнг(А)-LS, МКЭКШВнг(А)-FRLS, МКЭКШВМнг(А)-FRLS с однопроволочными токопроводящими жилами «(ож)», с различными исполнениями экрана «з, эф, эфм», с водоблокирующими элементами «В», с усиленной оболочкой «У», в холодостойком исполнении «ХЛ».
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-016-11951543-2019 "Кабели монтажные с медными либо медными лужеными жилами. Технические условия" Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД БАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 200525-001-10/ИР от 11.06.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB90, акта анализа состояния производства от 15.06.2020 года № 200520-14/Т, паспортов
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ ИЕС 60227-1-2011 "Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2020

ПО 22.06.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Шевченко Павел Александрович
(Ф.И.О.)

Хвостова Марина Викторовна
(Ф.И.О.)