



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00617/24

Серия **RU** № **0484458**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Регистрационный номер RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛАПИ Россия». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 443075, Россия, Самарская область, г. Самара, микрорайон Крутые ключи, ул. Мира, д. 7. ОГРН: 1056317004480. Телефон: +7 (846) 374-28-82. Адрес электронной почты: Anna.Pavelyeva@flexicore.ru, logistics@flexicore.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601785, Россия, Владимирская обл., Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д.3.

ПРОДУКЦИЯ Кабель гибкий, с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в резиновой масло-стойкой оболочке, не распространяющий горение при одиночной прокладке, с числом жил от 1 до 36 номинальным сечением от 1 до 630 мм² на номинальное напряжение 450/750 В переменного тока номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В, марки H07RN-F RU.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3550-010-75175160-2020 «Кабель гибкий с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на номинальное напряжение 450/750 В. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № С128-2024 от 22.05.2024, № С129-2024 от 22.05.2024, Испытательный центр кабельной продукции АО «Москабельмет», RA.RU.22КБ07.

Акта анализа состояния производства № 2875/АА от 04.03.2024 (Афанасьев Олег Геннадьевич).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (раздел 5 (п. 5.2)). ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования» (разделы 1-3, разделы 6-8). Условия хранения: должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок службы 25 лет при стационарной прокладке и 5 лет при нестационарной прокладке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.05.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 23.05.2029



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Далбинь Игорь Илгонович
(Ф.И.О.)

Иванова Анна Константиновна
(Ф.И.О.)